

محضر الاجتماع التمهيدى

للممارسة رقم (٢٠٢٥/١) بشأن تشغيل وصيانة محطات معالجة الصرف الصحى بمنطقة الشعبية الغربية والشرقية التابعة للهيئة العامة للصناعة

رقم المحضر :	(١)
تاريخ الاجتماع:	٢٠٢٥/٠٥/٢١
الوقت:	الساعة: ١٠ صباحاً
المكان:	قاعة اجتماعات نائب المدير العام

الحضور: من الهيئة العامة للصناعة

السيد المهندس / شمس الدين محمد الكندري	رئيس قسم الصيانة الميكانيكية
السيدة المهندسة / طيبة مبارك الفهد	مهندس أول صيانة ميكانيكية
السيد المهندس / محمد سعد الهاجري	مهندس كيميائي مبتدى
السيد المهندس / عبدالوهاب عبدالرحمن الكندري	مهندس صيانة ميكانيكية مبتدى
السيدة المهندسة / منيرة محمد العجيري	مهندس صيانة ميكانيكية مبتدى

- في بداية الاجتماع رحب رئيس قسم الصيانة الميكانيكية بالسادة الحضور وطلب من ممثلي الشركات كتاب التفويض الذي يخولهم حضور الاجتماع التمهيدى وطرح الاستفسارات.

اولاً تم شرح طبيعة الأعمال الخاصة بالممارسة رقم (٢٠٢٥/١) بشأن تشغيل وصيانة محطات معالجة الصرف الصحى بمنطقة الشعبية الغربية والشرقية التابعة للهيئة العامة للصناعة والمواقع التي تدخل من ضمن نطاق العقد.

وتم التطرق للجهاز الفني وماهي المهارات والخبرات المطلوبة والواجب توافرها في الجهاز الفني وآلية عمل الجهاز الفني بالإضافة إلى ضرورة عمل برنامج صيانة بجدول زمني مفصل على المحطات الخاصة بالعقد والتابعة للهيئة العامة للصناعة.

رئيس قسم الصيانة الميكانيكية
شمس الدين محمد الكندري

عبدالله محمد الكندري

طيبة مبارك الفهد
قسم الصيانة الميكانيكية

- ونبه رئيس القسم الصيانة الميكانيكية على الشركات على أن الشركة الفائزة سوف تكون مسؤولة عن صيانة وتشغيل محطات معالجة الصرف الصحي بمنطقة الشعبة الغربية والشرقية التابعة للهيئة العامة للصناعة وملحقاتها المذكورة بالعقد.

ثانياً: تم فتح باب الأسئلة والاستفسارات للشركات الحاضرة

س : هل يكون الجهاز الفني حسب الحاجة ام يجب الالتزام بعدد (٥) اشخاص سواء بالدوام الصباحي او المسائي؟

ج : حسب ما جاء بالوثيقة (٦-١) ملحق الشروط الاضافية بند الجهاز الفني للمتعهد.
س: ماهي المواد الكيميائية المطلوبة للتشغيل؟

ج : حسب ما جاء بالشروط والمواصفات الفنية بند نطاق الاعمال

كما يلتزم المتعهد بتزويد المختبر والمواد اللازمة بعمل الفحوصات للمياه الداخلة والمياه المعالجة للمحطة

كلور لعملية التعقيم - بولمر و (Lime Solution) لعملية معالجة الحمأة

س: ماهي نوعية وعدد الاجهزة المراد تزويدها للمختبر والمعايير التي يجب قياسها في المختبر؟

NO	Name:	NOS:
1	Incubator	2
2	Water Distillation unit	1
3	Dissolved oxygen meter	1
4	Conductivity meter	1

س: ماهي اجراءات عملية تسلم المحطة ولجميع معدات المحطة وحالة التشغيل من عدمه ؟

ج: حسب ما جاء بالشروط والمواصفات الفنية بند نطاق الاعمال

يلتزم المتعهد بفحص واستلام المحطة من المتعهد السابق وأن يبدى ملاحظاته قبل الاستلام لتعديلها او اصلاحها من قبل المتعهد السابق.


رئيس قسم الصيانة الميكانيكية


رئيس قسم الصيانة الميكانيكية

س: هل يوجد مظروف مخصص لأغلاق الممارسة ؟

ج: المظروف أصفر عادي على أن يكون مغلق بالشمع الأحمر ولا يوضح اسم الشركة فقط اسم ورقم الممارسة

س: التأمين الاولي ؟

ج: يتم توجيه التأمين الأولي إلى الهيئة العامة للصناعة في صورة شيك مصدق او خطاب ضمان غير مشروط باسم مقدم العطاء لصالح الهيئة العامة للصناعة

س: في حالة توقف المحطة عن العمل لظروف طارئة أو قهرية على من تكون تكلفة نقل المياه المعالجة باليوم وهل يوم يوجد مكان لنقل المياه المعالجة ؟

ج: حسب ما جاء بالشروط والمواصفات الفنية بند نطاق الاعمال .

رئيس قسم الصيانة الميكانيكية
الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد
رئيس قسم الصيانة الميكانيكية

م. طيبة مبارك الفهد
قسم الصيانة الميكانيكية

م. طيبة مبارك الفهد
قسم الصيانة الميكانيكية